



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.ЛТ.ПБ43.Н00154

№ ПС 010975

Срок действия с 26.06.2026 г. по 25.06.2031 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3208 20 900 9

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ индустрия».
Адрес: Россия, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 7, помещ. 3.
ИНН: 7731564157 ОГРН: 5077746350259. Телефон +7(495) 128-29-03,
адрес электронной почты: info@art-industria.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

«IVM Chemicals S.r.l.»
Адрес: Viale della Stazione, 3, 27020 Parona (PV), Италия.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в, Телефон: +74951222231, E-mail: zapros@bsg-sert.ru, ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г. выданное ССБП «ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Покрытие напольное отделочное из двух слоёв самогрунтующегося нежелтеющего лака TS 155x (где x — степень блеска покрытия), нанесённого на негорючую поверхность с расходом 120 гр/м² (один слой) и толщиной сухого слоя 0,049 мм., торговой марки "ILVA", выпускаемое по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Показатели пожарной опасности: ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», п.9. - Группа по распространению пламени по поверхности РП1 (нераспространяющие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 045-ПИ-06/2026 от 25.06.2026 г., ИЛ «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», № ССБК RU.21ПБ40 до 29.11.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.32149.OC01.00162 от 25.06.2024 г. до 25.06.2027 г., выдан ОС ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», рег. № BSG - ISO RU.32149.OC01

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.



**Испытательная лаборатория «БСГ-01»
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»**

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ40

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «БСГ-01»
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «БСГ-01»



И.В. Кузнецов

«25» июня 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
для целей сертификации

№ 045-ПИ-06/2026 от 25.06.2026 г.

Покрытие напольное отделочное из двух слоёв самогрунтующего нежелтеющего лака, марки TS 1555, с расходом 120 гр/м² (один слой) и толщиной сухого слоя 0,049 мм., торговой марки "ILVA", выпускаемое по технической документации изготовителя.

Испытательная лаборатория «БСГ-01»
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ40

Сведения об Испытательной лаборатории и Органе по сертификации

Испытательная лаборатория, проводившая испытания

Испытательная лаборатория «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП».

Место проведения испытаний

152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, д. 3.

Полномочия

Свидетельство № ССБК RU.21ПБ40 до 29.11.2026г.

Орган по сертификации, поручивший проведение испытаний

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП».

Юридический адрес

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в.

Полномочия

Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г., выданное ССБП «ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00.

Сведения об объекте испытания

1 Основание для проведения испытаний

Решение ОС 154ДС/06-2026 по заявке № 154ДС/06-2026.

Акт отбора образцов № 154ДС/06-2026.

2 Объект испытаний

Покрытие напольное отделочное из двух слоёв самогрунтующегося нежелтеющего лака, марки TS 1555, с расходом 120 гр/м² (один слой) и толщиной сухого слоя 0,049 мм., торговой марки "ILVA", выпускаемое по технической документации изготовителя.

Код ОКПД2: 20.30.11.

Код ТНВЭД: 3208 20 900 9.

3 Заявитель/Изготовитель

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ индустрия».

Адрес: Россия, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 7, помещ. 3.

ИНН: 7731564157 ОГРН: 5077746350259. Телефон +7(495) 128-29-03,

адрес электронной почты: info@art-industria.ru

Изготовитель:

«IVM Chemicals S.r.l.»

Адрес: Viale della Stazione, 3, 27020 Parona (PV), Италия.

4 Идентификационные сведения о продукции, представленной на испытание

При идентификации представленных на испытания образцов проводилось сравнение основных характеристик, указанных в направлении и технической документации на нее, с фактическими и маркированными на образце показателями. Наименование и предназначение образца продукции, количество и данные по изготовителю соответствовали указанным в сопроводительных документах. Образец изделия видимых повреждений не имеет.

**Испытательная лаборатория «БСГ-01»
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»**

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ40

5 Процедура подготовки образцов к испытаниям

Отбор образцов проводился в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 экспертом органа по сертификации «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП».

Сведения о методах испытаний

6 Программа испытаний

ЦЕЛЬ Испытаний:

Определить в соответствии с требованиями Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. от 25.07.2022 года Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 276-ФЗ) показатели пожарной опасности, а именно:

- группу по распространению пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

6.1 По ГОСТ Р 51032-97, п.9. Образец покрытия напольного отделочного из двух слоёв самогрунтующегося нежелтеющего лака, марки TS 1555, нанесенный на негорючее основание (асбестоцементный лист) толщиной 10 мм, размером 1100×250 мм устанавливают в держатель, помещают с образцом на платформу и вводят в камеру. Включают секундомер. После выдержки в течение 2 мин приводят пламя горелки в контакт с образцом в точке «0», расположенной по центральной оси образца. Оставляют факел пламени в этом положении в течение 10 мин. По истечении этого времени возвращают горелку в исходное положение. При отсутствии воспламенения образца в течение 10 мин испытание считают законченным. В случае воспламенения образца испытание заканчивают при прекращении пламенного горения или по истечении 30 мин от начала воздействия на образец газовой горелки путем принудительного гашения. В процессе испытания фиксируют время воспламенения и продолжительность пламенного горения. Испытание каждого последующего образца проводят после охлаждения держателя образца до комнатной температуры и проверки соответствия ППТП в точке L2 требованиям. Измеряют длину поврежденной части образца по его продольной оси для каждого из пяти образцов. Измерения проводят с точностью до 1 мм. Повреждением считается выгорание и обугливание материала образца в результате распространения пламенного горения по его поверхности. Оплавление, коробление, спекание, вспучивание, усадка, изменение цвета, формы, нарушение целостности образца (разрыва, сколы поверхности и т.п.) повреждением не являются.

Сведения об испытательном оборудовании и средствах измерения

7 Испытательное оборудование и средства измерений

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании ИЛ «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»:

- установка для определения распространения пламени по материалам поверхностных слоев конструкций полов и кровель (Установка «Полы»), зав. № УП-011/23, аттестат № 31/05, срок действия до 04.05.2027 г.

**Испытательная лаборатория «БСГ-01»
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»**

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ40

Перечень средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности (погрешность)	Дата очередной поверки
Барометр-анероид БАММ-1	2268	80-106 кПа	±0,2 кПа	12.06.2027
Секундомер «Интеграл С-01»	404531	(0,01-3,6 x 10 ³) с	$\Delta = \pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01) \text{ с}$	12.06.2027
Штангенциркуль ШЦ-1	54425761	0 до 125 мм	±0,05 мм	20.05.2027
Измеритель температуры Testo 926	338277421	минус 50°C...400 °C	± 0,3°C	21.05.2027
Линейка металлическая измерительная	ЛМ	0-1000 мм	±0,2	21.07.2026
Ротаметр РМ (газ)	442, 437	1,6 м³/час	±2,5 %	15.12.2026
Ротаметр РМ (воздух)	1218, 1281	6,3 м³/час	±2,5 %	15.12.2026
Измеритель потока воздуха Testo 416	06781190	0,6..40,0 м/с	ПГ ±(0,2+0,05V)	01.07.2026
Прибор комбинированный «Testo-610» (термогигрометр)	67422967/34 2	температура от 0 до 50°; влж. от 0 до 85%	ПГ ±0,5°C; ПГ ±2,5% отн влж	22.06.2027
Газоанализатор ИНФРАКАР М 2.01	1023	CO, CO2, O2	± 4%	01.07.2026
Весы лабораторные ВК 300	22548	0-300 г	2	21.05.2027
Термопара серии ТПК	103...106	от минус 40 до 1100°C	2	18.05.2027
Измеритель температуры УКТ38	56114888	от 0 до 1700°C	± 0,5%	10.03.2027
РН-метр/иономер	АП-627	минус 2°C ...16°C	+0,02 рН	11.09.2026
Мультиметр АМ-1016	VA12345408 0	200мкА 2мА 20мА 200мА	±(2%+3с.м.р.) ±(1%+3с.м.р.) ±(1%+3с.м.р.) ±(1,8%+3с.м.р.)	29.11.2026
Регулятор температуры ТРМ 251	15377770102 231034	от минус 200 до 800 °C	±0,5 %	11.02.2027
Регулятор температуры ТРМ 10	16578811886 543245	80-106 кПа	±0,2 кПа	06.02.2027

Испытательная лаборатория «БСГ-01»
ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП»

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ40

Сведения о результатах испытаний

8 Результаты испытаний

8.1 Результаты экспериментального определения критической поверхностной плотности теплового потока, при которой прекращается распространение пламени по поверхности образца материала представлены в таблице 5

Таблица 2

№ п/п	Время воспламенения, с	Длина распространения пламени, мм	Время горения, с	Среднее арифметическое значение длины распространения пламени, мм	Величина КППТП, кВт/м ²
1	332	6	254	4	11 и более
2	329	4	250		
3	334	6	269		
4	330	6	265		
5	328	5	250		

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С	24,1
атмосферное давление, кПа	99,2
относительная влажность, %	55,6
дата проведения	22.06.2026 г.

По результатам испытаний установлено, что образцы покрытия напольного отделочного из двух слоёв самогрунтового нежелтеющего лака, марки TS 1555, с расходом 120 гр/м² (один слой) и толщиной сухого слоя 0,049 мм., торговой марки "ILVA", выпускаемого по технической документации изготовителя, код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11, код ТН ВЭД 3208 20 900 9, относятся к к материалам нераспространяющим пламя (РП1) согласно ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

11 Дополнительная информация

Результаты, представленные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе, а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол по испытаниям составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП».

Испытания проводили:

Инженер - испытатель ИЛ



Нефедов Ю.О.