

# Аспирационная установка №2

Производительность, м3/ч	6000
Установленная мощность, кВт	5
Количество пылесборников, шт	2x0,35
Мощность вибрационного узла, кВт	0,55
Масса, кг	не более 398
Уровень шума, дБа	не более 78
Количество фильтров, шт	38
Диаметр фильтра, мм	150
Класс фильтра для мелкой пыли	F9
Напряжение питания, В	380
Средний срок службы, лет	не менее 5
ДхШхВ, мм	2400x1050x2400

